


Husets energianvändning



Energideklaration för Stagneliusvägen 42, Stockholm.

■ Detta hus använder 207 kWh/m² och år, varav el 14 kWh/m².
Liknande hus 135–165 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².
Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.


Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2009-06-03 av:

Mats Lönnqvist, Energibesiktnings EMTD AB



Energibesiktnings
för fastigheter

 Boverket